



Kasutusala

Kasutatakse tuletõkkeseksioonide vahelise siseuksena tööstushoonetes, elamutes ja kontorihoonetes, kus ukse tulekindlusklass peab olema EI₂60. Sobib kasutamiseks sisetingimustes kuivades ja kõetavates ruumides, kus ei ole otsest kokkupuudet kemikaalidega ega korrodeerumist soodustavat keskkonda.

Vastavussertifikaat

Ukse tulepüsivus on katsetatud TÜV Eesti OÜ Tallinna katselaboris vastavalt katsestandardile EN 1634-1:2008 ja sertifitseeritud Inspecta Estonia OÜ poolt vastavalt standardile EN 16034:2014 sertifikaadiga ET-0212-18 tulepüsivusklassiga EI₂60.

Omadused

Moodulsuurus	M10x21
Ukse lengi gabariitmõõdud, laius x kõrgus, mm	980 x 2090
Ehitusava, mm	1000 x 2100
Kaal, kg	93
Mürakaitse: Rw; EN ISO 717-1	36 dB
Vastupanu korduvale avamisele ja sulgemisele, EN 1191, klass	C5; 200000 tsüklit
Suitsupidavus, EN 1634-3, klass	S _a / S ₂₀₀

Ukseleht, leng

Ukseleht on paksusega 64 mm. Mantelservad asuvad külgedel ja üleval. Välis- ja sisekülg on valmistatud 1,0 mm paksusest kuumtsingitud lehtterasest, mis on omavahel ühendatud neetliitega. Isolatsiooniks on tulekindel kivivill ja mineraalplaat. Ukselehe jäikus on saavutatud tänu metalli ja isolatsioonimaterjali kokkuliimimisele. Hingedeks on 2 keevitatavat kuullaagriga lehthinge. Hingede vahel paikneb turvatihvt diameetriga 12 mm.

Leng on valmistatud 1,5 mm paksusest kuumtsingitud lehtterasest profiilidest, mis on lengi nurkadest ühendatud neet- ja kruviliitega. Isolatsiooniks on kivivill. Lengile on kinnitatud paisuv tihend 2x20 mm ja soonde kinnituv silikoontihend.

Lävepakk on 35 mm kõrgune. Valmistatud kuumtsingitud lehtterasest.

Viimistlus

Uks on värvitud poolmatt pulbervärviga. Värvitoon: RAL9010 (pure white).

Lukk

Uksele on paigaldatud lukukorpus ASSA 565 ja lengile luku vasturaud. Lukusüdamik, südamikukatted ja ukse link ei kuulu müügikomplekti.

Paigaldamine

Leng kinnitatakse seitsmest punktist tugihülsside ja kruvidega. Pakk kinnitatakse keskelt kruviga. Kinnitusavad kaetakse plastist korkidega. Lengi paigalduspilu täidetakse pärast kinnitamist kivivilla või ehituse montaaživahuga. Pakend sisaldab kinnituskruve ja korke. Täpsem info asub paigaldusjuhendis.

Lisad

- Paigalduspilu katvad piirdeliistud.
- Lukusüdamik, südamikukatted, ukse link.
- Uks peab olema varustatud tuletõkkekukse sertifitseeritud sulguriga. Ukse sulgur peab olema valitud vastavalt tuletõkkekukse suurusele ja kaalule. Ukse sulgurit ei pea paigaldama korterite ja tehniliste ruumide ustele, mis on tavakasutuses lukustatud.

Hooldus

Ust peab kontrollima ja hooldama vähemalt iga kuue kuu tagant. Kontrollida tuleb ukse sulgumist ja lukustuselementide tööd. Täpsem hooldusinfo on hooldusjuhendis. Toote ostmisel on võimalik sõlmida korralise hoolduse leping.

